


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

Учетный № КНМ 37210061000200713221



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

город Иваново, ул. Диановых, д. 8А, (84932) 299110, 028@adminet.ivanovo.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Иваново, ул. Советская, д. 26, (84932) 301674, ond37@37.mchs.gov.ru.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 456/1/246**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 32» (далее – МБОУ «Гимназия № 32»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору
№ 456 от «09» сентября 2021 года
в период с «14» сентября 2021 г. по «27» сентября 2021 г.

государственным инспектором г.о. Иваново по пожарному надзору майором
вн. службы Зубановым Иваном Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Ибрагимова Лариса Саидахмедовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - ППР в РФ).	11.05.2022	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при	п. 55 ППР в РФ.	11.05.2022	

	пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, а именно допущен перевод системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с автоматического в ручной			
3.	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь при изменении требований пожарной безопасности.	ч. 3 ст. 64 123 - ФЗ; п. 15 Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	11.05.2022	
4.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (извещатель спортивного зала снят)	п. 54 ППР в РФ.	11.05.2022	
5.	В коридоре музыкальной школы допущено установка глухих решеток	п.п «г» п. 16 ППР в РФ.	11.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г.о. Иваново

По пожарному надзору Зубанов И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.